


Husets energianvändning



Energideklaration för LINA SANDELLS PLAN 3 - 19, HÄGERSTEN.

- Detta hus använder 134 kWh/m² och år, varav el 7 kWh/m².
Liknande hus 120–180 kWh/m² och år, nya hus 110 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-04-22 av:
Markus Milton, EnergiTeamet EDAB AB